

ज्ञापकं ५०४ फा० ३३ /

कार्यालय, अग्निशामालय पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया

दिनांक ०७/०८/२०२१ /

विषय :- अग्निशामक यंत्रों का निरीक्षण प्रमाण-पत्र ।

आज दिनांक..... को मेसर्स/प्रो. संत जोषियस फायर सेफ्टी इन्फ्रामागण्डरवेतिका के द्वारा लगाए गये, अग्निशामक यंत्रों का निरीक्षण अग्निशामालय पदाधिकारी, प० चम्पारण, बेतिया द्वारा किया गया है। जाँच के दौरान इनके सभी यंत्रों को सील एवं चालु हालत में सही पाया गया है। जो निम्न प्रकार है।

क्र० सं०	प्रकार	रिफील	वजन	अदद
1	ए० बी० सी० टाइप फायर एक्सटींग्युसर	०५/०८/२०२१ / ०३/०८/२०२२	०५ Kg	०३ PCS
2	डी० सी० पी० टाइप फायर एक्सटींग्युसर	०५/०८/२०२१ / ०३/०८/२०२२	१० Kg	०६ PCS
3	मैकनिकलफोम टाइप फायर एक्सटींग्युसर	०५/०८/२०२१ / ०३/०८/२०२२	०९ LTR	०३ PCS
4	सी० ओ० टु० टाइप फायर एक्सटींग्युसर	०५/०८/२०२१ / ०३/०८/२०२२	०५.५ Kg	०३ PCS
5.	वाटर सी० ओ० टु० टाइप फायर एक्सटींग्युसर			
6.	क्लीन एजेंट टाइप फायर एक्सटींग्युसर			
7.	फायर हाइड्रेन्ट			
8.	फायर अलार्म			
9.	स्मोक डिटेक्टर			
10	बालु भरी बाल्टी			०३ PCS
11	पानी भरी बाल्टी			०३ PCS
12.	एसप्रिंगकलर			
13.	फायर बॉल			

अतः इन्हे निर्गत तिथी से दिनांक ०६/०३/२०२२ तक अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत की जाती है। इन्हे अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर दी जाती है।

1. समयानुसार रिफील कराएंगे।
2. सभी यंत्रों का यथा स्थान रखेंगे।
3. नोजल को साफ रखेंगे।
4. वासर साफ रखेंगे।
5. अतिरिक्त रिफील रखेंगे।

अतः ऐसा नहीं करने पर सभी यंत्र नाकाम सिद्ध हो सकते हैं जिसके पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित प्रबंधक पर होगी, ऐसी स्थिति में अनुज्ञापित रद्द करने की अनुशंसा राज्य अग्निशामन पदाधिकारी बिहार, पटना। तथा जिला पदाधिकारी बेतिया से की जा सकती है।

विश्वासभाजन

Ray
०७/०८/२०२१

FIRE STATION OFFICER
Bettiah (W. Champaran)